

出荷自粛リスト

R4.2.4 10:00 時点

※自社ブランドがない製造メーカーは掲載しておりません。
 (例えば、OEM品しか製造していないメーカー等)

工業会名
 日本ダクタイル異形管工業会

※詳細は各製造メーカーへお問い合わせください。

※出荷自粛リスト以外の製品は、日本水道協会検査合格品としてご使用いただけます。

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
朝日鋳工株式会社	出荷自粛製品はなし			
製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社イトー鋳造	出荷自粛製品はなし			
製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社岡本	出荷自粛製品はなし			
製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
九州鋳鉄管株式会社	出荷自粛製品はなし			
製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社クボタ	出荷自粛製品はなし			
製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社栗本鐵工所	出荷自粛製品はなし			
製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
クロダイト工業株式会社	GX	ロングバンド	75~200	
製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
コスモ工機株式会社	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
大成機工株式会社	TN-70	メカニカル継ぎ輪乙	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク(白)を押し印する。
	GX-14BH	G X 形片フランジ曲管 7.5GF	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク(白)を押し印する。
	ST-19BH	S 5 0 形片フランジ曲管 7.5GF	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク(白)を押し印する。
	TS-09T	スマートラインSE T 型	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク(白)を押し印する。 GX形については、日本協令4年1月31日付事務連絡「JWWA K 139 認証塗料の塗り分けに関する本協会検査の暫定的な取り扱いについて(追補版)」に従い接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク(白)を押し印する。
	TN-06SN	N S 形管用栓	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク(白)を押し印する。
	GX-11SN	G X 形管用栓	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク(白)を押し印する。
	TF-80S	タイ・フレックス シングル型	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 受け・挿し組み合わせ接合部について、接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク(白)を押し印する。 GX形については、日本協令4年1月31日付事務連絡「JWWA K 139 認証塗料の塗り分けに関する本協会検査の暫定的な取り扱いについて(追補版)」に従い接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク(白)を押し印する。
	TF-80W	タイ・フレックス ダブル型	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク(白)を押し印する。
	TN-65	ヤノジョイント	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク(白)を押し印する。
	TN-65S	S型ヤノジョイント	全サイズ	
	TY-100	エースジョイント	全サイズ	
	T II -07	耐震形割T字管ヤノ・フレックスT II 型	全サイズ	
	T II -12	耐震形ヤノT字管 T II 型	全サイズ	
YK-15S	耐震形不断水切替弁	全サイズ		
TV-210 II	ヤノ・ストッパー II 型	全サイズ	φ250、φ300は出荷自粛対象外。 φ250、φ300以外で、次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク(白)を押し印する。	

※) 識別方法として大成マーク(白)が押し印されているものは、接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鋳鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装していますので、出荷自粛対象外となります。このマークで識別ください。

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
鶴巻工業株式会社	出荷自粛製品はなし			
製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社遠山鐵工所	出荷自粛製品はなし			
製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
日本鋳鉄管株式会社	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社ハズ	GX	ダクタイトル鑄鉄異形管	75~250	次のものは出荷自粛対象外とする。※) 日水協令和4年1月31日付事務連絡「JWWA K 139 認証塗料の塗り分けに関する本協会検査の暫定的な取り扱いについて（追補版）」に従い接水部には認証登録品である水道用ダクタイトル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法としてハズマーク（黒）を押印する。
	GX	ダクタイトル鑄鉄異形管	300	

※) 識別方法としてハズマーク（黒）が押印されているものは、接水部には認証登録品である水道用ダクタイトル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装していますので、出荷自粛対象外となります。このマークで識別ください。

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
前澤工業株式会社	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社村瀬鉄工所	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
山岡鉄管株式会社	出荷自粛製品はなし			