

出荷自粛リスト

※自社ブランドがない製造メーカーは掲載しておりません。

工業会名
日本ダクタイル異形管工業会

(例えば、OEM品しか製造していないメーカー等)

※詳細は各製造メーカーへお問い合わせください。

3/10 17:00時点

※出荷自粛リスト以外の製品は、日本水道協会検査合格品としてご使用いただけます。

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
朝日鑄工株式会社	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社イトー鑄造	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社岡本	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
九州鑄鉄管株式会社	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社クボタ	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社栗本鐵工所	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
クロダイト工業株式会社	GX	ロングバンド	75~200	<p>次のものは出荷自粛対象外とする。※</p> <p>日水協令和4年1月31日付事務連絡「JWWA K 139 認証塗料の塗り分けに関する本協会検査の暫定的な取り扱いについて（追補版）」に従い接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法としてクロダイトマーク（黒）を押印する。</p> <p>日水協令和4年2月22日付事務連絡「接水箇所の塗膜除去及び再塗装に関する本協会検査の暫定的な取り扱いについて」に従い、既に製造された在庫品について接水箇所の塗膜を完全に除去し認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。これらは日水協の検査を改めて受検する。暫定期間中は識別方法としてクロダイトマーク（黒）を押印する。</p>

※) 識別方法としてクロダイトマーク（黒）が押印されているものは、接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装していますので、出荷自粛対象外となります。このマークで識別ください。

さらに、塗膜除去対応品については、再検査の証として、原管検査合格証印の近傍に検査合格証印9mmゴム印を押印しています。

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
コスモ工機株式会社	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
大成機工株式会社	TN-70	メカニカル継ぎ輪乙	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク（白）を押印する。
	GX-14BH	G X形片フランジ曲管 7.5GF	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク（白）を押印する。
	ST-19BH	S 50形片フランジ曲管 7.5GF	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク（白）を押印する。
	TS-09T	スマートラインSET型	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク（白）を押印する。 GX形については、白水協令4年1月31日付事務連絡「JWWA K 139 認証塗料の塗り分けに関する本協会検査の暫定的な取り扱いについて（追補版）」に従い接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク（白）を押印する。
	TN-06SN	N S形管用栓	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク（白）を押印する。
	GX-11SN	G X形管用栓	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク（白）を押印する。
	TF-80S	タイ・フレックス シングル型	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 受け・挿し組み合わせ接合部について、接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク（白）を押印する。 GX形については、白水協令4年1月31日付事務連絡「JWWA K 139 認証塗料の塗り分けに関する本協会検査の暫定的な取り扱いについて（追補版）」に従い接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク（白）を押印する。
	TF-80W	タイ・フレックス ダブル型	全サイズ	GX形については、白水協令4年1月31日付事務連絡「JWWA K 139 認証塗料の塗り分けに関する本協会検査の暫定的な取り扱いについて（追補版）」に従い接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク（白）を押印する。
	TN-65	ヤノジョイント	全サイズ	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク（白）を押印する。
	TN-65S	S型ヤノジョイント	全サイズ	
	TY-100	エースジョイント	全サイズ	
	T II-07	耐震形割T字管ヤノ・フレックスT II型	全サイズ	
	T II-12	耐震形ヤノT字管 T II型	全サイズ	
	YK-15S	耐震形不断水切替弁	全サイズ	
TV-210 II	ヤノ・ストッパー II型	全サイズ	φ250、φ300は出荷自粛対象外。 φ250、φ300以外で、次のものは出荷自粛対象外とする。※ 接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法として大成マーク（白）を押印する。	

※) 識別方法として大成マーク（白）が押印されているものは、接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装していますので、出荷自粛対象外となります。このマークで識別ください。

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
鶴巻工業株式会社	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社遠山鐵工所	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
日本鑄鉄管株式会社	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社ハズ	GX	ダクタイル鑄鉄異形管	75~250	次のものは出荷自粛対象外とする。※ 白水協令4年1月31日付事務連絡「JWWA K 139 認証塗料の塗り分けに関する本協会検査の暫定的な取り扱いについて（追補版）」に従い接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。暫定期間中は識別方法としてハズマーク（黒）を押印する。
	GX	ダクタイル鑄鉄異形管	300	白水協令4年2月22日付事務連絡「接水箇所の塗膜除去及び再塗装に関する本協会検査の暫定的な取扱いについて」に従い、既に製造された在庫品について接水箇所の塗膜を完全に除去し認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装する。これらは白水協の検査を改めて受検する。暫定期間中は識別方法としてハズマーク（黒）を押印する。

※) 識別方法としてハズマーク（黒）が押印されているものは、接水部には認証登録品である水道用ダクタイル鑄鉄管用合成樹脂塗料を使用し塗装していますので、出荷自粛対象外となります。このマークで識別ください。
さらに、塗膜除去対応品については、再検査の証として、原管検査合格証印の近傍に検査合格証印9mmゴム印を押印しています。

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
前澤工業株式会社	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
株式会社村瀬鐵工所	出荷自粛製品はなし			

製造メーカー	形式	製品名	口径	備考
山岡鉄管株式会社	出荷自粛製品はなし			